



Stand: 31.12.2008

Veröffentlichungen StromNZV § 17 (2)

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS	
1.	Jahreshöchstlast	kW	21.504	21.504	20.299	10.428	10.056
2.	Netzverluste	kWh/a	0	0	647.260	450.716	1.314.843

Summenlast

3.	nicht leistungsgemessene Kunden	kW	57.534
	Netzverluste	kW	769

4.	Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	kW	
	Restlastkurve bei Anwendung des analytischen Verfahrens	kW	

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS	
5.	Höchstentnahmelast	kW	21.504	21.504	20.299	10.428	10.056
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh/a	108.523.877	108.523.877	108.523.877	45.522.313	42.514.714
6.	Einspeisungen pro Spannungsebene	kW	21.504	21.504	21.504	10.608	10.439

7.	Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	2.412.819
	Verlustenergie (Preise)	€/a	